


Uwe Heise
Bezirksschornsteinfegermeister
Energieberater im Handwerk

Lohhofstr. 109
32108 Bad Salzufen

Telefon: 05222/960820
Telefax: 05222/960821
Mobil: 0173/2111141
Email: schornsteinfeger@uheise.de
URL: www.uheise.de



INFORMATION

Sehr geehrter Bauherr / Hauseigentümer / Anlagenbetreiber,

auch **Feuerstätten brauchen Luft zum Leben**. Die ausreichende Verbrennungsluft ist für eine gute Funktion und sauberen Abbrand in Feuerstätten absolute Voraussetzung. Durch Einbaugeräte in modernen Haushalten (Dunstabzugshauben, Wäschetrockner, Lüftungsanlagen) werden den Wohnungen oft erhebliche Luftmengen entzogen. Diese Luftmengen sollten durch Fenster und Türen wieder nachströmen. Da aber moderne Fenster und Türen nur sehr geringe Undichtigkeiten aufweisen, kommt es unter Umständen zu schwerwiegenden Störungen an den Feuerstätten: Das giftige Abgas kann nicht mehr durch die Abgasanlage ins Freie gefördert werden und wird innerhalb der Wohnung aus der Feuerstätte ausströmen.

Es ist also erforderlich, die Luftversorgung durch andere geeignete Maßnahmen sicherzustellen.





Bild 1 kombinierter Abluft/Frischluft Mauerkasten

Bild 2 Fensterkontaktschalter kabelgebunden



Durch kleine, elektrische Sicherheitssysteme kann man sicherstellen, dass z.B. Ihre Dunstabzugshaube erst in Betrieb gehen kann, wenn das Fenster einen Spalt geöffnet wird. Informieren Sie sich bei Ihrem Elektriker, oder Küchenfachmann. Für evtl. Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Bezirksschornsteinfegermeister

Uwe Heise




Bild 3 Fensterkontaktschalter drahtlos (FUNK)

Eine mangelfreie Schlussabnahme kann ohne eine dieser Einrichtungen nicht erfolgen